

## Pokyny pro údržbu a servis protipožárních dveří SAPELI

Protipožární dveře dle platných právních předpisů patří mezi tzv. požárně bezpečnostní zařízení (dále jen PBZ). Provozovatel je povinen udržovat PBZ v provozuschopném stavu, zajistit k nim přístup a možnost jejich včasného použití. Provozuschopný stav se ověřuje tzv. **Kontrolou provozuschopnosti**. Nedodržení těchto povinností je porušení platných právních předpisů<sup>1</sup> a může být pokutováno.

**Kontrola provozuschopnosti** PBZ se provádí na protipožárních dveřích, kouřotěsných dveřích, únikových dveřích nebo na jejich vzájemné kombinaci (protipožární, kouřotěsné, bezpečnostní, únikové dveře atd.). Při kontrole provozuschopnosti PBZ musí být splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce. Kontrola provozuschopnosti musí být provedena **nejméně jednou za rok**, jestliže výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo prováděcí dokumentace stavby anebo posouzení požárního nebezpečí nestanoví **lhůty kratší**. Větší četnost kontrol provozuschopnosti může stanovit i provozovatel nebo majitel objektu.

Osoba, která kontrolu provedla, je zodpovědná za kvalitu provedené činnosti a splnění všech potřebných podmínek a je povinna písemně potvrdit provedení kontroly do Servisní knihy PBZ, jiného dokladu o kontrole provozuschopnosti PBZ nebo Požární knihy objektu a pod.

### Vlastní fyzickou kontrolou PBZ musí být ověřeno:

- a) rozměr (světlost průchodu), označení výrobku výrobním číslem a požární odolností;
- b) kompletnost rámu dveřního křídla, jeho neporušenost, zda nedošlo k jeho svislému zkřížení proti zárubni a vzniklá mezera nezpůsobuje průhled mezi křídlem a zárubní;
- c) kompletnost a neporušenost, u požárního skla jeho označení a změřením jeho tloušťky, zda odpovídá požadované požární odolnosti;
- d) kompletnost a neporušenost zárubně, kompletnost těsnění proti průvzdušnosti nebo kompletnost kouřotěsného těsnění, funkčnost a neporušenost „padací lišty“ (pokud je osazena);
- e) skutečnost, zda nedošlo k porušení celistvosti dodatečnou montáží dalších prvků (přídavné zámky, apod.);
- f) kompletnost zpěňovací pásky zafrézované po celém obvodu dveřního křídla;
- g) kompletnost a funkčnost závěsů dveřních křídel;
- h) kompletnost a funkčnost zámku, střelky, zadlabacích zástrčí;
- i) kompletnost, funkčnost a pevnost upevnění dveřního zavírače (pokud je osazen), případně koordinátoru zavírání, panikového kování ve vazbě na funkci střelky zámku nebo povrchového panikového kování;
- j) stabilita upevnění a utěsnění zárubně k podpůrné konstrukci (stěně);
- k) odzkoušení celkového chodu dveří a jejich zavření z jakékoliv pozice, odzkoušení funkčnosti panikového kování, panikové kliky apod.

### Doporučené servisní úkony provedené při kontrole provozuschopnosti:

- a) promazání střelky zámku nebo panikového kování, pokud její konstrukce není bezúdržbová;
- b) promazání závěsů, pokud jejich konstrukce není bezúdržbová;
- c) seřízení křídla pro ideální dosednutí do zárubně a na těsnění;
- d) seřízení padací lišty pro její optimální dosednutí na podlahu při zavření dveří;
- e) seřízení dveřního zavírače, koordinátoru;
- f) dotažení dveřního kování, kukátka, madla apod., v případě jejich uvolnění.

Doporučujeme provozovatelům PBZ, aby z důvodu kvality prováděly kontrolu provozuschopnosti a zejména odstranění případných závad osoby, které jsou proškolené na montáž a servis výrobků a které vlastní od výrobce PBZ platné „Pověření na montáž a servis“, případně technik požární ochrany nebo jiná odborně způsobilá osoba dle platných právních předpisů.

[www.sapeli.cz](http://www.sapeli.cz)

<sup>1</sup> Související právní předpisy:

- § 5 odst. 1 písm. a) a §17 odst. 1 písm. e) zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně
- § 7 odst. 4 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, ve znění pozdějších předpisů